



**СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
Урала и Сибири**

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб)
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001
454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14
сайт: www.sskural.ru, e-mail: info@sskural.ru

16 ФЕВ 2021

№ 01/ЗН/0118

На № 65-21-ТС/ПУ от 03.02.2021

Председателю Технического Совета
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»

Г-ну Умерову Р.З.

s.khvoinskiy@nostroy.ru

*О предложениях в проект постановления
Правительства РФ*

Уважаемый Равиль Закарьяевич!

Союз строительных компаний Урала и Сибири рассмотрел проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985» и направляет Вам предложения и замечания к данному перечню.

Приложение: - Предложения к предлагаемому проектом постановления перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на 3 листах.

Генеральный директор

Ю.В. Десятков

Исполнитель: Фомина Анна Николаевна
8 (351) 280-41-14

Предложения к предлагаемому проектом постановления перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – новый Перечень) от Союза строительных компаний Урала и Сибири (г. Челябинск)

Пункт нового перечня	Наименование стандарта/свода правил	Предложения по изъятию/дополнению частей свода правил/стандарта - <i>положения свода правил/стандарта (их части) подлежат исключению из нового Перечня (указать какие, с обоснованием причин такого исключения);</i> - <i>дополнительно включить в новый Перечень иные части данного свода правил/стандарта (указать какие, с обоснованием причин такого включения).</i>
9	СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»	<p>- положения свода правил/стандарта (их части) подлежат исключению из нового Перечня:</p> <p>1) пп.8.3.4, 8.3.5, поскольку ссылаются на исключенный п.8.3.1; 2) п.6.7, поскольку содержит допустимые, но не обязательные требования. Данный пункт аналогичен исключенному п.6.8.</p> <p>- дополнительно включить в новый Перечень иные части данного свода правил/стандарта:</p> <p>1) раздел 5(полностью) Так как данный раздел непосредственно влияет на безопасность объекта. 2) п.6.8, так же как включен п.6.7. 3) п.8.2.3, 8.4.1, поскольку они содержат пониженные значения нагрузок (например, в Перечень включены аналогичные для крановых нагрузок пп.9.19). 4) п.8.4.1, поскольку он содержит минимальные значения транспортных нагрузок, обеспечивающих надежность и безопасность конструкции (например, в Перечень включен аналогичный для складских нагрузок п.8.1.3, кроме того, на п.8.4.1 ссылается п.8.4.5, включенный в Перечень).</p> <p>- дополнительные замечания:</p> <p>- по-видимому, допущена опечатка и вместо ссылки на п. Д.4.4.6 следует писать п. Д.2.4.6; - не совсем понятна логика Перечня включающего в обязательные приложения А, Б и одновременно исключаящего пункты, требующие пользоваться этими приложениями: п.9.1, 10.4.</p>

11	СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»	<p>- <i>дополнительно включить в новый Перечень иные части данного свода правил/стандарта:</i> 1) п. 4.8, п.п. 5.1.7, 5.6, 5.7 Так как данные разделы непосредственно влияют на безопасность объекта.</p>
33	СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»	<p>- <i>положения свода правил/стандарта (их части) подлежат исключению из нового Перечня:</i> 1) раздел 7 (полностью) Данный раздел о требованиях пожарной безопасности не отражает актуальных требований в СП, разработанных в поддержку ФЗ-123.</p> <p>2) П. 8.2 последний абзац (третий абзац) Противоречит п.6.2.10 СП 59.13330 .2016 и п.6.2.8 СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в части наличия бортиков по краям ступеней для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Не влияет на выполнение требований по пожарной безопасности п.п. 4.4.3,4.4.4, 6.1.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и приказа МЧС №382 от 30.06.2009 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». Не влияет на выполнение требований эксплуатационной безопасности СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» табл. 8.1.</p> <p>3) П.8.3 Так как « - горизонтальные нагрузки на поручни в обязательном п.8.2.6 (СП20): «для жилых зданий, дошкольных организаций, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,5 кН/м», при этом в Перечень включен п.8.3, в котором указано: «ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.»</p> <p>4) п.8.3а В связи с тем, что ГОСТ Р 56926 требует применение для панорамного остекления дополнительных стальных ограждений, в то время как существуют современные технологии применения панорамного остекления без стальных ограждений, разработаны методы испытания таких конструкций, прошедшие положительную экспертизу в ФАУ ФЦС Минстроя. ГОСТ Р 56926 также устанавливает требование открывания всех створок</p>

		<p>балконного остекления, расположенных выше высоты 1.2 м для безопасного обслуживания, что приводит к удорожанию конструкций остекления, и в то же время дополнительные створки не эксплуатируются жильцами в течение всего периода эксплуатации. Безопасное обслуживание остекления возможно осуществлять централизованно силами эксплуатирующей организации. ГОСТ Р 56926 устанавливает требования защиты балкона от атмосферных осадков, при этом не определяя критерии оценки степени защиты, не определен класс водонепроницаемости конструкций балконного остекления, и методы определения этого класса в натуральных условиях на стройплощадке. Что приводит к спорным неразрешимым ситуациям Застройщиков и Собственников в случае протечек балконного остекления.</p>
36	СП 59.13330.2016	<p>-положения свода правил/стандарта (их части) подлежат исключению из нового Перечня:</p> <p>1) разделы 6,7 (полностью)</p> <p>Данные разделы противоречат требованиям СП54, где указано что помещения для семей с инвалидами предусматривается заданием на проектировании. Разделы 6, 7 значительно влияют на объемно планировочные решения и приводят к необоснованному удорожанию строительства. Данные требования к жилым зданиям, не предназначенным для проживания МГН, приводят к многочисленным противоречиям между застройщиками и проверяющими органами.</p>

Генеральный директор ССК УрСиб



Ю.В. Десятков