



## ПРОТОКОЛ

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб

29 октября 2018

г. Челябинск

Председатель  
рабочей группы

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб

Секретарь

Балдова Екатерина Борисовна, специалист корпоративных коммуникаций ССК УрСиб и ответственный за взаимодействие Комитетов

Присутствовали:

Абаимов А. И., президент ЧМСС;  
Важенин В.Н., старший инженер отдела контроля ССК УрСиб;  
Жарков С.В., генеральный директор ООО «ПозитивСтрой»;  
Лупандина О.И., главный инженер проекта ООО «ПозитивСтрой»;  
Рыбаков Е.М., главный инженер проекта ООО «Альтернатива».

## ПОВЕСТКА ДНЯ

### **Несоответствие выполненных работ по кровле нормативным требованиям СП кровли.**

Участники технического совещания обсудили проект кровельного пирога при строительстве административного здания по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе. В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения и, по мнению экспертов, технические решения были приняты не верно. При анализе рабочей документации, эксперты установили, что проект составлен без учета снеговой нагрузки, отсутствуют температурные швы и отсутствуют расчеты прочности, отсутствует диффузия межкровельного пространства. При дальнейшей эксплуатации объекта капитального строительства, принятые проектные решения могут привести к потере несущей способности.

В соответствии со ст 55.13 Градостроительного Кодекса РФ, саморегулируемая организация вправе осуществлять контроль за деятельностью своих членов. В связи с этим, участники совещания приняли решения:

1. Донести до сведения о выявленных нарушениях проектировщиков данного проекта (ООО «ПКБ «Профиль-Проект»), подрядчиков (ООО «ВенТри»), генерального подрядчика (ООО «Брик Мастер»), инвестора (ООО «Миркада»), СРО Союз проектных организаций Южного Урала.
2. Важенину В.Н. запросить у ООО «ПКБ «Профиль-Проект» расчет несущей способности конструкции кровли на действие нормативных нагрузок.
3. Рыбакову Е.М. произвести приблизительный расчет прочности.
4. Собрать дополнительное совещание не позднее 47 недели.

Председатель рабочей группы

Ю.В. Десятков

Секретарь

Е.Б. Балдова